



#### 4. 排ガス測定

##### ① 1号炉

項目		単位	測定結果		基準値	判定
採取年月日		—	H26.6.10	H26.12.9	—	—
ばいじん(基準酸素換算値)		g/m <sup>3</sup> N	0.013	0.012	0.25	適合
硫黄酸化物(排出量)		m <sup>3</sup> N/h	0.094	0.17	1回目 39.13 2回目 37.55	適合 適合
窒素酸化物(基準酸素換算値)		volppm	150	230	250	適合
塩化水素(基準酸素換算値)		mg/m <sup>3</sup> N	48	24	700	適合
水分		vol%	40.8	36.3	—	—
ガス組成	二酸化炭素	vol%	7.5	4.2	—	—
	酸素	vol%	12.7	14.3	—	—
	窒素	vol%	79.8	81.6	—	—
排ガス温度		℃	151	157	—	—
排ガス流速		m/s	8.1	6.8	—	—
排ガス量	湿り	m <sup>3</sup> N/h	19,700	16,500	—	—
	乾き	m <sup>3</sup> N/h	11,700	10,500	—	—
空気比		—	2.49	2.92	—	—

##### ② 2号炉

項目		単位	測定結果		基準値	判定
採取年月日		—	H26.6.12	H26.12.10	—	—
ばいじん(基準酸素換算値)		g/m <sup>3</sup> N	0.012	0.014	0.25	適合
硫黄酸化物(排出量)		m <sup>3</sup> N/h	0.14	0.33	1回目 39.96 2回目 38.75	適合 適合
窒素酸化物(基準酸素換算値)		volppm	130	150	250	適合
塩化水素(基準酸素換算値)		mg/m <sup>3</sup> N	47	44	700	適合
水分		vol%	46.2	37.5	—	—
ガス組成	二酸化炭素	vol%	7.9	6.4	—	—
	酸素	vol%	11.9	11.4	—	—
	窒素	vol%	80.3	82.2	—	—
排ガス温度		℃	147	161	—	—
排ガス流速		m/s	8.8	7.5	—	—
排ガス量	湿り	m <sup>3</sup> N/h	21,500	18,100	—	—
	乾き	m <sup>3</sup> N/h	11,500	11,300	—	—
空気比		—	2.26	2.09	—	—

#### 5. 排ガス中ダイオキシン類

項目	単位	1号炉測定結果	2号炉測定結果	基準値※1	判定
採取年月日	—	H26.6.10	H26.6.12	—	—
ダイオキシン類(毒性等量)	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.038	0.047	10	適合
酸素(平均実測値)	%	12.5	12.3	—	—
一酸化炭素(平均実測値)	ppm	1	8	—	適合
ばいじん(基準酸素換算値)	g/m <sup>3</sup> N	0.013	0.012	0.25	適合
塩化水素(基準酸素換算値)	mg/m <sup>3</sup> N	48	47	700	適合

※1 排出規制基準(法第2条及び第8条)

## 6. 焼却灰中ダイオキシン類

項目	単位	採取年月日	測定結果	基準値※3	判定
焼却灰中ダイオキシン類(毒性等量)	ng-TEQ/g-dry	H26. 6. 11	0	3	適合

※3 煤塵等を埋立処分することができる基準（法第24条）

## 7. ばいじん中ダイオキシン類

項目	単位	採取年月日	測定結果	基準値※3	判定
ばいじん中ダイオキシン類(毒性等量)	ng-TEQ/g-dry	H26. 6. 11	3. 1	—	※2

※2 法の施行(平成12年1月15日)の際、現に設置され、又は設置の工事がされていた特定施設である廃棄物焼却炉から排出される廃棄物をセメント固化等により処分する限り、基準は適用されない。

## 8. 焼却残渣分析

施設	資料採取年月日	単位	資料採取年月日											
			4月 23日	5月 7日	6月 11日	7月 2日	8月 12日	9月 9日	10月 7日	11月 11日	12月 8日	1月 13日	2月 9日	3月 3日
1号炉	熱勺減量	%-dry	0.4	0.6	0.2	0.8	0.3	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	1.8
	水分	%	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
2号炉	熱勺減量	%-dry	0.1未満	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	0.2	0.2	0.9	0.8
	水分	%	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3

## 9. ごみ質分析

### ①可燃物

項目		単位	分析結果				
試料採取日		—	H26. 5. 8	H26. 8. 13	H26. 11. 12	H27. 2. 10	平均
組成分類	紙類	%	42.8	35.4	27.5	59.4	41.3
	布類	%	24.4	29.2	10.6	5.5	17.4
	ゴム・皮革類	%	1.0	0.0	0.9	2.4	1.1
	木・竹・わら類	%	12.1	7.2	38.1	0.5	14.5
	厨芥類	%	6.7	16.5	0.5	17.2	10.2
	その他可燃物類	%	1.4	0.6	0.6	0.9	0.9
	不燃物類	%	11.6	11.1	21.8	14.1	14.6
	合計	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
不燃物の組成分析	金属類(鉄)	%	0.0( 0.0)	0.0( 0.0)	1.8( 8.3)	0.2( 1.4)	0.5( 2.4)
	非鉄金属類	%	0.0( 0.0)	0.0( 0.0)	0.1( 0.5)	0.0( 0.0)	0.0( 0.1)
	ガラス・陶磁器類	%	0.0( 0.0)	0.0( 0.0)	0.0( 0.0)	0.0( 0.0)	0.0( 0.0)
	ビニール類	%	8.7( 75.0)	3.9( 35.1)	8.6( 39.4)	7.7( 54.6)	7.2( 51.1)
	合成樹脂類	%	2.3( 19.8)	6.8( 61.3)	11.3( 51.8)	6.2( 44.0)	6.6( 44.2)
	その他不燃物類	%	0.6( 5.2)	0.4( 3.6)	0.0( 0.0)	0.0( 0.0)	0.3( 2.2)
	合計	%	11.6(100.0)	11.1(100.0)	21.8(100.0)	14.1(100.0)	14.6(100.0)
単位容積重量	kg/m <sup>3</sup>	176	177	155	252	190	
3成分	水分	%	40.0	45.8	35.2	57.9	44.7
	灰分	%	5.3	5.9	4.6	4.2	5.0
	可燃分	%	54.7	48.3	60.2	37.9	50.3
低位発熱量 (昭和52年環整95号による計算値)	kcal/kg	2,222	1,899	2,498	1,358	1,994	
	kJ/kg	9,299	7,948	10,456	5,685	8,347	
低位発熱量 (札幌市算出式による計算値)	kcal/kg	2,403	2,036	2,888	1,543	2,218	
	kJ/kg	10,060	8,525	12,091	6,457	9,283	

②不燃物

項目		単位	分析結果				
試料採取日		—	H26.5.8	H26.8.13	H26.11.12	H27.2.10	平均
組成分類	金属類(鉄)	%	25.6	10.6	8.5	7.3	13.0
	非鉄金属類	%	36.0	3.3	5.7	3.9	12.2
	ビニール類	%	4.0	0.5	1.6	1.1	1.8
	高分子類	%	13.8	8.8	21.0	25.0	17.2
	ガラス類	%	16.4	76.0	40.0	47.8	45.0
	陶磁器類	%	0.0	0.0	8.1	14.3	5.6
	その他不燃物	%	3.0	0.0	0.0	0.0	0.8
	可燃物類	%	1.2	0.8	15.1	0.6	4.4
	合計	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
可燃物の組成分析	紙類	%	1.2(100.0)	0.1(12.5)	0.3(2.0)	0.0(0.0)	0.4(28.6)
	布類	%	0.0(0.0)	0.0(0.0)	1.8(11.9)	0.0(0.0)	0.5(3.0)
	ゴム・皮革類	%	0.0(0.0)	0.0(0.0)	11.9(78.8)	0.2(33.3)	3.0(28.0)
	木・竹・わら類	%	0.0(0.0)	0.0(0.0)	1.1(7.3)	0.0(0.0)	0.3(1.8)
	厨芥類	%	0.0(0.0)	0.7(87.5)	0.0(0.0)	0.4(66.7)	0.3(38.6)
	その他可燃物類	%	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)	0.0(0.0)
	合計	%	1.2(100.0)	0.8(100.0)	15.1(100.0)	0.6(100.0)	4.4(100.0)
単位容積重量		kg/m <sup>3</sup>	59	183	111	176	132
3成分	水分	%	3.8	1.1	1.9	2.9	2.4
	灰分	%	76.2	89.4	62.5	71.9	75.0
	可燃分	%	20.0	9.5	35.6	25.2	22.6
低位発熱量		kcal/kg	877	421	1,591	1,117	1,002
(昭和52年環整95号による計算値)		kJ/kg	3,671	1,762	6,660	4,676	4,192
低位発熱量		kcal/kg	985	443	1,845	1,328	1,150
(札幌市算出式による計算値)		kJ/kg	4,123	1,854	7,723	5,559	4,815